

Отметка о размещении (дата и учетный номер) сведений о предостережении в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:  
«29» июля 2024 г., 66240061000211526299/<https://private.proverki.gov.ru/private/pm/21598386>  
ссылка на карточку мероприятия в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:

QR-код, обеспечивающий переход на страницу в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", содержащую запись единого реестра контрольных (надзорных) мероприятий о профилактическом мероприятии, контрольном (надзорном) мероприятии в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, в рамках которого составлен соответствующий документ



**Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,  
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий  
отдел надзорной деятельности и профилактической работы города Нижний Тагил и Горноуральского  
городского округа**

(указывается наименование контрольного (надзорного) органа и при необходимости его территориального органа)

обл Свердловская, г Нижний Тагил, ул Октябрьской Революции, Здание 27б, тел. 83435422808, e-mail: [ond-ntagil@66.mchs.gov.ru](mailto:ond-ntagil@66.mchs.gov.ru)

(место вынесения предостережения)

**Предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований  
от « 29 » июля 2024 г. № 2407/022-66/145/ПНН**

**1. Предостережение объявлено**

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СРЕДНЯЯ  
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №2, адрес юридического лица: 622926, ОБЛАСТЬ СВЕРДЛОВСКАЯ,  
ПРИГОРОДНЫЙ, СЕЛО ЮЖАКОВО, СОВЕТСКАЯ УЛИЦА, 10 А ИНН 6648006155

(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина или наименование организации (в родительном падеже), их индивидуальные номера налогоплательщика)

**2. При осуществлении**

федерального государственного пожарного надзора

(указывается наименование вида государственного контроля (надзора), вида муниципального контроля в соответствии с единым реестром видов федерального государственного контроля (надзора), регионального государственного контроля (надзора), муниципального контроля)

**поступили сведения о следующих действиях (бездействии):**

1. На основании ст. 45, ст. 52 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», п. 47 Положения о федеральном государственном пожарном надзоре, утвержденного постановлением Правительства РФ от 12.04.2012 № 290 «О федеральном государственном пожарном надзоре», во исполнение Протокола еженедельного селекторного совещания от 22.05.2024 № ПР-30, в целях обеспечения безопасности несовершеннолетних и работников учреждений, повышения уровня противопожарной защищенности образовательных организаций, расположенных на территории Свердловской области, а также в рамках исполнения указания Главного управления МЧС России по Свердловской области "О подготовке образовательных организаций к новому 2024/2025 учебному году" от 01.07.2024 № СЗ-226-4-271 проведен профилактический визит на объекте защиты МБОУ СОШ № 2 ИНН 6648006155 по адресу Свердловская область, Пригородный район, с. Южаково, ул. Советская, д. 10А. В ходе проведения профилактического визита выявлены нарушения требований пожарной безопасности, а именно: 1. На объекте защиты система противопожарной защиты в случае пожара не обеспечивает автоматическую разблокировку и (или) открывание ворот, установленных на подъезде, а также нахождение их в открытом положении для обеспечения беспрепятственного проезда пожарной техники или при ручном открывании ворот, установленных на подъезде на территорию, не организовано круглосуточное дежурство персонала непосредственно у места установки шлагбаума или дистанционно при устройстве видео- и аудиосвязи с местом их установки, п. 71 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 года № 1479;

(приводится описание, включая адрес (место) (при наличии), действий (бездействия), организации, ее должностных лиц и (или) работников, индивидуального предпринимателя и (или) его работников, которые могут привести/приводят к нарушениям обязательных требований)

**3. Указанные действия (бездействие) могут привести/приводят к нарушениям следующих обязательных требований:**

- Наименование нормативного правового акта, содержащего обязательное требование и его структурная единица**  
Постановление Правительства Российской Федерации №1479 от 16.09.2020 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации", пункт 71 Правил, абзац 4  
**Обязательное требование**  
Система противопожарной защиты в случае пожара должна обеспечивать автоматическую разблокировку и (или) открывание шлагбаумов, ворот, ограждений и иных технических средств, установленных на проездах и подъездах, а также нахождение их в открытом положении для обеспечения беспрепятственного проезда пожарной техники.

(приводится описание действий (бездействия) организации, ее должностных лиц и (или) работников, индивидуального предпринимателя и (или) его работников, которые могут привести/приводят к нарушениям обязательных требований)

**4. В соответствии** с частью 1 статьи 49 Федерального закона от 31 июля 2020 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

**ОБЪЯВЛЯЮ ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ**  
**о недопустимости нарушения обязательных требований**  
и предлагаю:

МБОУ СОШ № 2 ИНН 6648006155 в соответствии со ст.38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» принять меры для обеспечения соблюдения обязательных требований пожарной безопасности:


1. Обеспечить автоматическую разблокировку и (или) открывание ворот, установленных на подъезде, посредством системы противопожарной защиты, а также обеспечить нахождение их в открытом положении для обеспечения беспрепятственного проезда пожарной техники или при ручном открывании ворот, установленных на подъезде на территорию организовать круглосуточное дежурство персонала непосредственно у места установки шлагбаума или дистанционно при устройстве видео- и аудиосвязи с местом их установки  
Принять меры по устранению обязательных требований пожарной безопасности в срок до 02.06.2025 года.

(указываются меры, которые необходимо принять контролируемому лицу для обеспечения соблюдения обязательных требований, а также при необходимости сроки их принятия (не может быть указано требование о предоставлении контролируемым лицом сведений и документов))

**5. Вы вправе подать возражение** на данное предостережение в порядке, установленном Положением о федеральном государственном пожарном надзоре, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 12 апреля 2012 г. № 290.

(указывается ссылка на положение о виде контроля, которым установлен порядок подачи и рассмотрения возражения в отношении предостережения)

Начальник отдела надзорной деятельности и профилактической работы города Нижний Тагил и Горноуральского городского округа (главный государственный инспектор города (района) субъекта РФ по пожарному надзору) Пряничников Сергей Олегович



(должность, фамилия, инициалы руководителя, заместителя руководителя органа государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля, иного должностного лица)

подпись

Клепиков Андрей Александрович - Инспектор отделения надзорной деятельности и профилактической работы отдела надзорной деятельности и профилактической работы города Нижний Тагил и Горноуральского городского округа УНДиПР ГУ МЧС России по Свердловской области (государственный инспектор города (района) субъекта РФ по пожарному надзору (в том числе дознаватели, старшие дознаватели)) телефон: +73435403497, E-mail: ond-ntagil@66.mchs.gov.ru

(фамилия, имя, отчество (при наличии) и должность должностного лица, непосредственно подготовившего проект предостережения, контактный телефон, электронный адрес (при наличии))

Отметка о направлении предостережения в электронном виде (адрес электронной почты), в том числе через личный кабинет на специализированном электронном портале