

Управление Федеральной службы
по надзору
в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека
по Свердловской области
Территориальный отдел
в городе Нижний Тагил, Пригородном,
Верхнесалдинском районах, городе
Нижняя Салда, городе Кировград и
Невьянском районе
адрес: 622036, Свердловская, обл., г.
Н.Тагил, ул. Октябрьской революции, д.
86
тел.(3435) 25-45-70
E-mail: mail_09@66.rosпотребнадзор.ru
ОКПО 77149652, ОГРН 1056603541565.
ИНН/КПП 6670083677/667001001

622926, Свердловская обл., м.о. Горноуральский,
с. Южаково, Советская ул., 10 А

Профилактическое мероприятие № 66250041000119826181 от 29.10.2025 г.



**ПРЕДПИСАНИЕ
об устранении выявленных нарушений обязательных требований**

от 28.11.2025

№ 66-09-14/16-13564-2025

При проведении обязательного профилактического визита с 17.11.2025 по 28.11.2025, на основании
решения о проведении обязательного профилактического визита № 66-09-14/30-12413-2025 от
30.10.2025 г.

в отношении

**МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СРЕДНЯЯ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №2**

название юридического лица, индивидуального предпринимателя

622926, Свердловская обл., м.о. Горноуральский, с. Южаково, Советская ул..

юридический адрес 10 А

дата регистрации 25.11.2002

ИНН/ОГРН 6648006155 / 1026602089535

1. МБОУ СОШ №2 (622926, Свердловская обл., м.о. Горноуральский, с. Южаково, Советская ул., 10а)

2. "Башкарская средняя образовательная школа" филиал МБОУ СОШ №2 (622923, Свердловская обл., м.о. Горноуральский, с. Башкарка, Школьная ул., 2)

3. Детский сад "Капелька" филиал МБОУ СОШ №2 (622923, Свердловская обл., м.о. Горноуральский, с. Башкарка, Ленина ул., 31)

4. Детский сад "Рябинушка" филиал МБОУ СОШ №2 (622927, Свердловская обл., м.о. Горноуральский, с. Кайгородское, Ленина ул., 103а)

5. "Кайгородская средняя общеобразовательная школа" филиал МБОУ СОШ №2 (622927, Свердловская обл., м.о. Горноуральский, с. Кайгородское, Советская ул., 1)

При рассмотрении представленных документов: акта обязательного профилактического визита от 28.11.2025

выявлены нарушения обязательных требований.

С целью устранения выявленных нарушений на основании ч.13 ст. 52.1, ст. 90.1 Федерального закона от 31.07.2020 N 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации»

ПРЕДПИСЫВАЮ:

№ п/п	содержание выявленных нарушений	№ нормативного документа	пункт НД	содержание рекомендуемых мероприятий по устранению выявленного нарушения обязательных требований	срок
МБОУ СОШ №2 (622926, Свердловская обл., м.о. Горноуральский, с. Южаково, Советская ул., 10а)					
1.	Дверь в раздевалке для девочек имеет дефекты поверхности, что не позволяет проводить качественную влажную уборку.	СII 2.4.3648-20	2.5.1	Устранить наличие дефектов на двери в раздевалке для девочек.	28.05.2026
2.	В кабинетах истории, русского языка и литературы полы имеют дефекты.		2.5.2	Устранить дефекты на полу в кабинетах	28.05.2026
3.	В кабинетах истории, русского языка и литературы полы имеют дефекты. Вода питьевая централизованного водоснабжения должна соответствовать требованиям санитарных правил.		2.6.2	Вода должна соответствовать требованиям санитарных правил.	28.05.2026
"Башкарская средняя образовательная школа" филиал МБОУ СОШ №2 (622923, Свердловская обл., м.о. Горноуральский, с. Башкарка, Школьная ул., 2)					
1.	Ступени крыльца центрального входа в школу имеют дефекты, что может привести к травматизации.	СII 2.4.3648-20	2.2.4	Устранить дефекты на ступенях у крыльца входа в школу.	28.05.2026
2.	На пищеблоке холодильник для суточных проб не исправен, температура на момент обследования внутри холодильника + 18 град. Цельсия.		2.4.6.2	Холодильник для хранения суточных проб должен быть исправным и поддерживать температурный режим.	28.05.2026
3.	В кабинете начальных классов пол при входе в кабинет имеет дефекты покрытия.		2.5.2	Устранить дефекты покрытия пола в кабинете начальных классов.	28.05.2026
4.	В кабинете начальных классов и в кабинете географии допускается использование ламп с разным светоизлучением.		2.8.5	Не допускать в одном помещении разные типы ламп.	28.05.2026
5.	Туалеты для начальных классов нераздельные для мальчиков и девочек		3.4.10	Туалеты для мальчиков и девочек должны быть раздельные.	28.05.2026
Детский сад "Капелька" филиал МБОУ СОШ №2 (622923, Свердловская обл., м.о. Горноуральский, с. Башкарка, Ленина ул., 31)					
1.	На пищеблоке обнаружены дефекты пола (нарушение целостности линолеума),	СанПиН 2.3/2.4.359 0-20	2.16	Устранить дефекты пола в пищеблоке .	28.05.2026
2.	На стене в спортивном зале имеется повреждение (отпавшая воднодисперсионная краска, образовавшая дыру)	СII 2.4.3648-20	2.5.3	Устранить повреждение покраски на стене в спортивном зале.	28.05.2026
3.	Остекление окон в игровой комнате имеет трещины и нарушение целостности стекла.		2.8.3	Устранить наличие трещин и нарушение целостности стекла в игровой комнате.	28.05.2026

4. Источники искусственного освещения не содержаться в исправном состоянии, а именно в игровой комнате один из шести потолочных светильников не в рабочем состоянии.		2.8.9	Все светильники в игровой комнате должны быть исправны.	28.05.2026
--	--	-------	---	------------

Детский сад "Рябинушка" филиал МБОУ СОШ №2 (622927, Свердловская обл., м.о. Горноуральский, с. Кайгородское, Ленина ул., 103а)

1. Прием пищевой продукции на пищеблок осуществляется без маркировки, а именно: в складе находится печенье без маркировки.	СанПиН 2.3/2.4.359-0-20	2.2	Прием продукции осуществлять с наличием маркировки.	28.05.2026
2. На пищеблоке дефекты пола, потолка (нарушена целостность покрытия, отслоение штукатурки).		2.16	Отремонтировать пол в складе пищеблока.	28.05.2026
3. Используется посуда с поврежденной формой.	СII 2.4.3648-20	2.4.6.2	Для хранения хлеба использовать посуду без повреждений.	28.05.2026
4. На потолке в прачечной имеются дефекты покрытия.		2.5.3	Отремонтировать потолок в помещении прачечной.	28.05.2026
5. В спортивном/музыкальном зале система общего освещения обеспечена потолочными светильниками с разным светоизлучением, а именно: в спортивном/музыкальном зале система общего освещения обеспечена потолочными светильниками с разным светоизлучением: белый и тепло-белый.		2.8.5	Не допускать использование разных типов ламп в одном помещении.	28.05.2026

"Кайгородская средняя общеобразовательная школа" филиал МБОУ СОШ №2 (622927, Свердловская обл., м.о. Горноуральский, с. Кайгородское, Советская ул.. 1)

1. Обнаружены стулья с дефектами верхнего покрытия (сколы, отсутствие части покрытия), что затрудняет проведение качественной влажной обработки с применением моющих и дезинфицирующих средств, в кабинетах английского языка, русского языка и литературы, химии и биологии, в актовом зале.	СП 2.4.3648-20	2.4.3	Устранить дефекты покрытия стульев.	28.05.2026
2. Для приготовления блюд используются алюминиевые кастрюли, деревянные разделочные доски КС, ОС с трещинами.		2.4.6.2	Запрещается использование алюминиевой посуды для приготовления блюд, разделочных досок с трещинами	28.05.2026
3. В кабинете русского языка и литературы, кабинете начальных классов, в кабинете физики и кабинете внеурочной деятельности используются лампы с разным светоизлучением, а также в кабинете внеурочной деятельности имеются светильники в неисправном состоянии.		2.8.5	Не допускается использование в одном помещении разных типов ламп, светильники должны быть исправны.	28.05.2026
4. В кабинете внеурочной деятельности имеются светильники в неисправном состоянии.		2.8.9	Светильник в кабинете внеурочной деятельности должен быть в исправном состоянии.	28.05.2026

Информацию о выполнении предписания представить в Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Свердловской области в городе Нижний Тагил, Пригородном, Верхнесалдинском районах, городе Нижняя Салда, городе Кировград и Невьянском районе в срок до 28.05.2026г.

Перечень рекомендуемых сведений, которые должны быть представлены в качестве подтверждения устранения выявленного нарушения обязательных требований:

1. отчет о выполнении предписания

Ходатайство о продлении срока исполнения предписания об устранении нарушений обязательных требований может быть направлено и рассмотрено в порядке, установленном ст.ст. 93, 94 Федерального закона от 31.07.2020 N 248-ФЗ "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации".

В случае несогласия с вынесенным предписанием контролируемое лицо вправе обжаловать в судебном порядке, установленном ст. 40 Федерального закона от 31.07.2020 N 248-ФЗ "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации" с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг (функций).

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СРЕДНЯЯ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №2

Невыполнение в установленный срок законного предписания органа, осуществляющего государственный надзор, влечет в соответствии с ч.1, ч.15 ст.19.5 КоАП РФ привлечение к административной ответственности, назначение наказания в виде штрафа на юридическое лицо, штрафа на должностное лицо, либо дисквалификации должностного лица.

в. учий специалист-эксперт

Территориального отдела

Управления Роспотребнадзора по

Свердловской области в городе

Нижний Тагил, Приторском,

Верхнесалдинском районах,

городе Нижняя Салда, городе

Кировград и Невьянском районе



Голубева Галина Николаевна

ФИО

Предписание получено:

директор Ганичина И.С. 

28.11.2025г.

Место выдачи предписания:

пом. нач. тер. территориального отдела иной объект, либо иной адрес, где непосредственно происходит вручение предписания