

Отметка о размещении (дата и учетный номер) сведений о в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:

«08» октября 2025 г., 66250061000219631566

ссылка на карточку мероприятия в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:

QR-код, обеспечивающий переход на страницу в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", содержащую запись единого реестра контрольных (надзорных) мероприятий о профилактическом мероприятии, контрольном (надзорном) мероприятии в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, в рамках которого составлен соответствующий документ



**Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
отдел надзорной деятельности и профилактической работы города Нижний Тагил и Горноуральского
городского округа**

(указывается наименование контрольного (надзорного) органа и при необходимости его территориального органа)

«31» октября 2025 г., 11 час. 00 мин. № 2510/022-66/215-ВО/П

(дата и время составления предписания)

Свердловская обл., г. Нижний Тагил, ул. Красногвардейская, 55а

(место составления предписания)

**Предписание
об устранении выявленных нарушений**

1. Профилактический визит проведен в соответствии с решением о проведении профилактического визита от «08» октября 2025 г., № 2510/022-66/215-ВО/П, учетный номер проверки 66250061000219631566.

(указывается ссылка на решение уполномоченного должностного лица контрольного (надзорного) органа о проведении профилактического визита, учетный номер профилактического визита в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий)

**2. Профилактический визит проведена в рамках:
осуществления федерального государственного пожарного надзора**

(наименование вида государственного контроля (надзора), вида муниципального контроля в соответствии с единым реестром видов федерального государственного контроля (надзора), регионального государственного контроля (надзора), муниципального контроля)

3. Профилактический визит проведен следующими должностными лицами:

1. Аболмасов Александр Александрович – старший инспектор ОНД и ПР ОНД и ПР г.Н.Тагил и Горноуральского ГО УНД и ПР ГУ МЧС России по Свердловской области (государственный инспектор города (района) субъекта РФ по пожарному надзору (в том числе дознаватели, старшие дознаватели))

(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии), должности инспектора (инспекторов, в том числе руководителя группы инспекторов), уполномоченного (уполномоченных) на проведение профилактического визита. При замене инспектора (инспекторов) после принятия решения о проведении профилактического визита, такой инспектор (инспекторы) указывается (указываются), если его (их) замена была проведена после начала профилактического визита)

4. Профилактический визит проведен в отношении:

соблюдения контролируемые лицами требований пожарной безопасности в зданиях, помещениях, сооружениях, на линейных объектах, территориях, земельных участках, которыми контролируемые лица владеют и (или) пользуются и к которым предъявляются требования пожарной безопасности, а также оценка их соответствия требованиям пожарной безопасности

(указывается объект контроля в соответствии с положением о виде контроля)

5. Профилактический визит был проведена по адресу (местоположению):

1. обл Свердловская, р-н Пригородный, с Кайгородское, ул Ленина, Дом 103А

(указываются адрес (местоположение) места осуществления контролируемым лицом деятельности или адрес (местоположение) нахождения иных объектов контроля, в отношении которых был проведен профилактический визит)

6. Контролируемое лицо, которому вручается предписание:

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №2 ИНН 6648006155, адрес регистрации юридического лица: 622926, СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, ПРИГОРОДНЫЙ, С ЮЖАКОВО, УЛ СОВЕТСКАЯ, Д. 10А

(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина или наименование организации, их индивидуальные номера налогоплательщика, адрес организации (ее филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), ответственных за соответствие обязательным требованиям объекта контроля, в отношении которому вручается предписание)

7. Профилактический визит проведен в следующие сроки:

с «28» октября 2025 года, 13 час. 00 мин.

по «31» октября 2025 года, 10 час. 00 мин.

(указываются дата и время фактического начала профилактического визита, а также дата и время фактического окончания профилактического визита, при необходимости указывается часовой пояс)

Срок непосредственного взаимодействия с контролируемым лицом составил:

02 час 00 минут (часы, минуты)

(указывается срок (часы, минуты), в пределах которого осуществлялось непосредственное взаимодействие с контролируемым лицом по инициативе контролируемого лица)

8. В целях исполнения предписания контролирующему лицу необходимо устранить следующие нарушения:

1. Правообладатель объекта защиты не обеспечил ежегодное проведение испытаний системы пожарной сигнализации, эксплуатирующейся сверх срока службы, установленного изготовителем (поставщиком). Система пожарной сигнализации введена в эксплуатацию в 2004 году, акт ежегодных комплексных испытаний на работоспособность СПС не представлен, программа комплексных испытаний отсутствует, работы по проведению ежегодных

комплексных испытаний на работоспособность СПС в журнале систем противопожарной защиты не зарегистрированы, абз. четвертый п. 54 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утв. Постановление Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479, п. 5 табл. 1 п. 6.4.2, п. 6.4.6, п. 6.4.7, п. Б.4 приложения Б, п. 6.6.1 Национального стандарта РФ ГОСТ Р 59638-2021 «Системы пожарной сигнализации. Руководство по проектированию, монтажу, техническому обслуживанию и ремонту. Методы испытаний на работоспособность».. Нарушение было выявлено ранее. Номер предписания 193/1/117 от 05.07.2021, пункт предписания 2. Место выявления нарушения: МБОУ СОШ №2 филиал ДС "Рябинушка" с. Кайгородское, ул. Ленина, 103А

Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:

Пункт 54 Правил, Прочее абзац 4. Постановление Правительства Российской Федерации 1479 от 16.09.2020 'Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации'

Нарушенное обязательное требование:

Правообладатель объекта защиты обеспечивает ежегодное проведение испытаний систем пожарной сигнализации, передачи извещений о пожаре, оповещения и управления эвакуацией людей, технических средств, функционирующих в составе систем противодымной вентиляции, и автоматических установок пожаротушения, эксплуатирующихся сверх срока службы, установленного изготовителем (поставщиком), или при отсутствии информации изготовителя (поставщика) о возможности дальнейшей эксплуатации.

Срок устранения нарушения:

01.10.2026

Перечень рекомендованных мероприятий по устранению выявленного нарушения обязательных требований:

Обеспечить ежегодное проведение испытаний системы пожарной сигнализации, эксплуатирующейся сверх срока службы, установленного изготовителем (поставщиком).

Перечень рекомендуемых сведений, которые должны быть представлены в качестве подтверждения устранения выявленного нарушения обязательных требований:

Предоставить акт ежегодных комплексных испытаний на работоспособность СПС.

2. При оборудовании системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре 3 типа, отсутствует световое табло «Выход» над эвакуационным выходом из помещения музыкального зала, ч.1 ст.46 Федерального закона от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании», ст.5, ч.1 ст.6, ч.2 ст.52, ч.1 ст.84 Федерального закона от 22.07.2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» п.5.3, СП 3.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности;. Место выявления нарушения: МБОУ СОШ №2 филиал ДС "Рябинушка" с. Кайгородское, ул. Ленина, 103А

Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:

Часть 1, Глава 19, Статья 84, Пункт 2. Федеральный закон 123-ФЗ от 22.07.2008 'Технический регламент о требованиях пожарной безопасности'

Нарушенное обязательное требование:

Оповещение людей о пожаре, управление эвакуацией людей и обеспечение их безопасной эвакуации при пожаре в зданиях и сооружениях должны осуществляться трансляцией специально разработанных текстов о необходимости эвакуации, путях эвакуации, направлении движения и других действиях, обеспечивающих безопасность людей и предотвращение паники при пожаре.

Срок устранения нарушения:

01.10.2026

Перечень рекомендованных мероприятий по устранению выявленного нарушения обязательных требований:

Оборудовать над эвакуационным выходом из помещения музыкального зала световым табло «Выход»

Перечень рекомендуемых сведений, которые должны быть представлены в качестве подтверждения устранения выявленного нарушения обязательных требований:

Предоставить акт выполненных работ

3. В здании детского сада руководителем организации не организована работа по техническому обслуживанию и эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности, обеспечивающие исправное состояние указанных средств: не заключен договор на техническое обслуживание системы внутреннего противопожарного водопровода с организацией, имеющий специальное разрешение, предусмотренное законодательством Российской Федерации (лицензию МЧС России), п. 50, 54 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденного постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 г. № 1479, п.15 ст.12 Федерального закона от 04.05.2011 № 99-ФЗ "О лицензировании отдельных видов деятельности", приложение к постановлению Правительства РФ от 28.07.2020 N 1128 "Об утверждении Положения о лицензировании деятельности по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений";. Место выявления нарушения: МБОУ СОШ №2 филиал ДС "Рябинушка" с. Кайгородское, ул. Ленина, 103А

Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:

Пункт 54 Правил, Прочее абзац 6. Постановление Правительства Российской Федерации 1479 от 16.09.2020 'Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации'

Нарушенное обязательное требование:

К выполнению работ по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений привлекаются организации или индивидуальные предприниматели, имеющие специальное разрешение, если его наличие предусмотрено законодательством Российской Федерации.

Срок устранения нарушения:

01.10.2026

Перечень рекомендованных мероприятий по устранению выявленного нарушения обязательных требований:

Заключить договор на техническое обслуживание системы внутреннего противопожарного водопровода с организацией, имеющей специальное разрешение, предусмотренное законодательством Российской Федерации (лицензию МЧС России)

Перечень рекомендуемых сведений, которые должны быть представлены в качестве подтверждения устранения выявленного нарушения обязательных требований:

Предоставить договор на обслуживание внутреннего противопожарного водопровода, акты проверок

(указываются выявленные нарушения обязательных требований (с указанием обязательного требования, нормативного правового акта и его структурной единицы, которым установлено нарушенное обязательное требование, сведений, являющихся доказательствами нарушения обязательного требования), требований, содержащихся в разрешительных документах, с указанием реквизитов разрешительных документов, требований документов, исполнение которых является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации, ранее принятого решения контрольного (надзорного) органа, являющихся предметом профилактического визита, срок устранения нарушения)

Старший инспектор ОНД и ПР ОНД и ПР г.Н.Тагил и
Горноуральского ГО УНД и ПР ГУ МЧС России по
Свердловской области (государственный инспектор города
(района) субъекта РФ по пожарному надзору (в том числе
дознаватели, старшие дознаватели)) Аболмасов Александр
Александрович

(должность, фамилия, инициалы инспектора (руководителя группы инспекторов))



подпись

Аболмасов Александр Александрович - старший инспектор ОНД и ПР ОНД и ПР г.Н.Тагил и Горноуральского ГО УНД и ПР ГУ МЧС России по Свердловской области (государственный инспектор города (района) субъекта РФ по пожарному надзору (в том числе дознаватели, старшие дознаватели)), телефон: 83435256474, e-mail: ond-ntagil@66.mchs.gov.ru

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) и должность должностного лица, непосредственно подготовившего проект предписания, контактный телефон, электронный адрес (при наличии))

Отметка об ознакомлении или об отказе от ознакомления (дата и время) контролируемых лиц или их представителей с предписанием об устранении нарушений обязательных требований:

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, ознакомленного с предписанием)

«__» часов «__» минут «__» _____ 20__ г. _____

(подпись)

Отметка о направлении предписания в электронном виде (адрес электронной почты), в том числе через личный кабинет на специализированном электронном портале

(указывается способ и дата направления предписания)

В случае несогласия с настоящим предписанием Вы можете обжаловать его в течение 10 рабочих дней с момента получения предписания (статья 40 Федерального закона «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации») с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг (функций), перейдя по ссылке <https://knd.gosuslugi.ru/> или с помощью QR-кода:

