

Министерство Российской Федерации
по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации
последствий стихийных бедствий

Главное Управление МЧС России по Свердловской области
Управление надзорной деятельности и профилактической работы
620151, г. Екатеринбург, ул. Карла Либкнехта, 8 «А», т.: 8(343)371-17-00, 371-33-55
Отдел надзорной деятельности и профилактической работы
г. Нижний Тагил и Горноуральского городского округа
622000, город Нижний Тагил, ул. Октябрьской революции, 27 «Б», т.: 8(343) 42-28-08, tond-n.tagil@mail.ru

Предписание № 193/1/117

об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении
мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по
предотвращению угрозы возникновения пожара

Муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению
средняя общеобразовательная школа №2

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

Во исполнение распоряжения начальника Отдела надзорной деятельности и профилактической работы г. Нижний Тагил и Горноуральского ГО УНД и ПР ГУ МЧС России по Свердловской области Пряничникова С.О. о проведении плановой выездной проверки от 31 мая 2021 года № 193, ст. 6, 6.1 Федерального закона от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», в период с «22» июня 2021 г. с 09 час. 00 мин. до 11 час. 00 мин., «05» июля 2021 г. с 13 час. 00 мин. до 14 час. 00 мин. проведена плановая выездная проверка старшим инспектором ОНД ОНД и ПР г. Нижний Тагил и ГГО Смольяниновым Алексеем Алексеевичем объекта защиты Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средняя общеобразовательная школа №2, по адресу: 622927, Свердловская область, Пригородный район, с. Кайгородское, ул. Ленина, 103А . Детский сад «Рябинушка».

(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору, проводившего(их) проверку, наименование объекта надзора и его адрес)

совместно с Директором МБОУ СОШ №2 Паньшиной Ириной Сергеевной. Заведующим филиалом «Детский сад «Рябинушка» МБОУ СОШ №2 Агафоновой Маргаритой Николаевной.

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ предписания	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием мероприятия по его устранению и конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(-ых) нарушены	Срок устранения нарушения требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1	Планы эвакуации людей при пожаре, размещенные в детском саду, не соответствуют требованиям ГОСТ Р 12.2.143-2009, не выполнены с применением фотолюминесцентных материалов <i>Разработать и обеспечить</i>	п. 5 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 года № 1479, п. 6.2.7, п. 7.1 ГОСТ Р 12.2.143-2009 «Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Системы фотолюминесцентные эвакуационные. Требования и методы контроля» п. 6.2.7 Планы эвакуации следует выполнять на основе фотолюминесцентных материалов. п. 7.1 Элементы фотолюминесцентных эвакуа-	01.05.2022	

	планы эвакуации людей при пожаре в соответствии с требованиями ГОСТ Р 12.2.143-2009	ционных систем должны быть изготовлены на основе фотолюминесцентных материалов. Использование для элементов эвакуационных систем материалов, не обладающих свойствами фотолюминесценции, не допускается.		
2	При эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности (автоматической установки пожарной сигнализации и системы оповещения и эвакуацией людей при пожаре) сверх срока службы более 10 лет не обеспечено ежегодное проведение испытаний о возможности дальнейшей эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности до их замены в установленном порядке (акт приемки в эксплуатацию установок АПС, СОУЭ от 24.11.2004 года) <i>При эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности сверх срока службы более 10 лет обеспечить ежегодное проведение испытаний средств обеспечения пожарной безопасности до их замены в установленном порядке, или произвести замену АПС и СОУЭ</i>	ч. 1 ст.46 Федерального закона "О техническом регулировании" от 27.12.2002 № 184-ФЗ, ст. 5, ст. 6, ч.2 ст.82, ч.7 ст.84 Федерального закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", п. 4.8, п. 4.9 СП 6.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Электрооборудование», п. 54 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 года № 1479 ч. 2 ст. 82 Кабельные линии и электропроводка систем противопожарной защиты. средств обеспечения деятельности подразделений пожарной охраны. систем обнаружения пожара. оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, аварийного освещения на путях эвакуации, аварийной вентиляции и противодымной защиты. автоматического пожаротушения. внутреннего противопожарного водопровода. лифтов для транспортировки подразделений пожарной охраны в зданиях и сооружениях должны сохранять работоспособность в условиях пожара в течение времени, необходимого для выполнения их функций и эвакуации людей в безопасную зону. ч. 7 ст. 84 Системы оповещения людей о пожаре и управления эвакуацией людей должны функционировать в течение времени, необходимого для завершения эвакуации людей из здания. сооружения. п. 4.8, п. 4.9 СП 6.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Электрооборудование» п. 4.8 Кабельные линии и электропроводка систем противопожарной защиты. средств обеспечения деятельности подразделений пожарной охраны. систем обнаружения пожара. оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, аварийного освещения на путях эвакуации, аварийной вентиляции и противодымной защиты. автоматического пожаротушения. внутреннего противопожарного водопровода. лифтов для транспортировки подразделений пожарной охраны в зданиях и сооружениях должны сохранять работоспособность в условиях пожара в течение времени, необходимого для выполнения их функций и полной эвакуации людей в безопасную зону. п. 4.9 Работоспособность кабельных линий и электропроводок СПЗ в условиях пожара обеспечивается выбором вида исполнения кабелей и проводов, согласно ГОСТ Р 53315, и способом их прокладки. Время работоспособности кабельных линий и электропроводок в условиях воздействия пожара определяется в соответствии с ГОСТ Р 53316. п. 54 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 года № 1479 54. Руководитель организации организует работы по ремонту, техническому обслуживанию и эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения. обеспечивающие исправное состояние указанных средств. Работы осуществляются с учетом инструкции изготовителя на технические средства, функционирующие в составе систем противопожарной защиты. При монтаже, ремонте, техническом обслуживании и эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения должны соблюдаться проектные	01.05.2022	

		решения и (или) специальные технические условия, а также регламент технического обслуживания указанных систем, утверждаемый руководителем организации. Регламент технического обслуживания систем противопожарной защиты составляется в том числе с учетом требований технической документации изготовителя технических средств, функционирующих в составе систем. На объекте защиты хранятся техническая документация на системы противопожарной защиты, в том числе технические средства, функционирующие в составе указанных систем, и результаты пусконаладочных испытаний указанных систем. При эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения сверх срока службы, установленного изготовителем (поставщиком), и при отсутствии информации изготовителя (поставщика) о возможности дальнейшей эксплуатации правообладатель объекта защиты обеспечивает ежегодное проведение испытаний средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения до их замены в установленном порядке. Информация о работах, проводимых со средствами обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения, вносится в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты. К выполнению работ по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения привлекаются организации или индивидуальные предприниматели, имеющие специальное разрешение, если его наличие предусмотрено законодательством Российской Федерации.		
3	На объекте защиты эвакуационные выходы не обеспечивают безопасную эвакуацию людей: Двери эвакуационных выходов, ведущих из помещений в лестничную клетку, не оборудованы приспособлениями для самозакрывания и уплотнениями в притворах <i>Оборудовать двери ведущие из помещений в ЛК приспособлениями для самозакрывания и уплотнением в притворах</i>	ч.1, ч.2 ст.53 Федерального закона от 22.07.2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности». п. 4.4.6 СП 1.13130.2020 Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы п. 4.4.6 Выходы из помещений и этажей на лестничные клетки должны быть оборудованы дверями с приспособлением для самозакрывания и с уплотнением в притворах, за исключением дверей квартир	01.05.2022	
4	На объекте защиты не хранится документация, подтверждающая класс пожарной опасности и показатели пожарной опасности не более чем КМ0 декоративно-отделочных материалов (масляная краска), примененных для отделки стен лестничной клетки здания детского сада <i>Произвести отделку стен лестничной клетки здания детского сада с показателем пожарной опасности не более чем КМ0</i>	п. 25 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 года № 1479, ч.1 ст.46 Федерального закона от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании», ст.5, п.2 ч.1 ст.6, ст.52, ч.1,2,3,6 ст.134, таб.28 Федерального закона от 22.07.2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ч. 1 ст. 134 Строительные материалы применяются в зданиях и сооружениях в зависимости от их функционального назначения и пожарной опасности. ч. 2 ст. 134 Требования пожарной безопасности к применению строительных материалов в зданиях и сооружениях устанавливаются применительно к показателям пожарной опасности этих материалов, приведенным в таблице 27 приложения к настоящему Федеральному закону. ч. 6 ст. 134 Область применения декоративно-отделочных, облицовочных материалов и покрытий полов на путях эвакуации и в зальных помещениях (за исключением покрытий полов спортивных арен спортивных сооружений и полов танцевальных залов) в зданиях	01.05.2022	

		различных функционального назначения, этажности и вместимости приведена в таблицах 28 и 29 приложения к настоящему Федеральному закону		
5	Количество речевых пожарных оповещателей, их расстановка и мощность не обеспечивает уровень звука во всех местах постоянного или временного пребывания людей (в помещениях групповых ячеек) <i>Обеспечить количество речевых пожарных оповещателей, их расстановку и мощность, для обеспечения уровня звука в помещениях групповых ячеек</i>	ст.5, ч.3 ч.4 ст.84 Федерального закона от 22.07.2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 54 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 года № 1479, п.3.22 НПБ 103-04 <u>Нормы пожарной безопасности "Системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожарах в зданиях и сооружениях"</u>. п. 4.8 СП 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты, Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, Требования пожарной безопасности» п. 4.8 Количество звуковых и речевых пожарных оповещателей, их расстановка и мощность должны обеспечивать уровень звука во всех местах постоянного или временного пребывания людей в соответствии с нормами настоящего свода правил.	01.05.2022	
6	Руководитель организации не обеспечил исправность и своевременное обслуживание внутреннего водопровода противопожарного водоснабжения: не обеспечена высота или радиус действия компактной части струи не менее 6 м. <i>Обеспечить исправность внутреннего противопожарного водопровода, с высотой и радиусом действия компактной части струи не менее 6 м.</i>	п. 48 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 года № 1479, ч.1 ст.46 Федерального закона от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании», ст.5, ч.1 ст.6, ст.86 Федерального закона от 22.07.2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 7.15 СП 10.13130.2020 «Системы противопожарной защиты внутренний противопожарный водопровод Нормы и правила проектирования» п.7.15 Давление у ПК-с должно обеспечивать получение компактных струй высотой, необходимой для тушения пожара в самой высокой и удаленной части помещения. Высоту или радиус действия компактной части струи следует принимать не менее: - 6 м - в жилых, общественных и административных зданиях промышленных предприятий высотой до 50 м включ.; - 8 м - в жилых зданиях высотой свыше 50 м; - 16 м - в общественных, производственных и административных зданиях промышленных предприятий высотой свыше 50 м.	01.05.2022	
7	На объекте защиты огнетушители размещены на высоте более 1,5 метра до верха корпуса огнетушителей <i>На объекте защиты разместить огнетушители на высоте не более 1,5 м до верха корпуса огнетушителей</i>	п. 409 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 года № 1479 п. 409 Огнетушители, размещенные в коридорах, проходах, не должны препятствовать безопасной эвакуации людей. Огнетушители следует располагать на видных местах вблизи от выходов из помещений на высоте не более 1,5 метра до верха корпуса огнетушителя либо в специальных подставках из негорючих материалов, исключающих падение или опрокидывание.	01.05.2022	

8	В здании класса Ф 1.1 чердачное помещения не защищено системой пожарной сигнализации (СПС) <i>В здании детского сада, чердак защитить системами противопожарной защиты</i>	ч.1 ст.46 Федерального закона "О техническом регулировании" от 27.12.2002 № 184-ФЗ ст.5, ч. 1 ст. 6, ч. 2 ст. 54, ч.10 ст.83 Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п.42 табл.3, п.4.4 СП 486.1311500.2020 Системы противопожарной защиты. Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и системами пожарной сигнализации. Требования пожарной безопасности. п.4.4 4.4. В зданиях и сооружениях, указанных в данном перечне, следует защищать АУП и (или) СПС все помещения независимо от площади, кроме помещений: - с мокрыми процессами, душевых, плавательных бассейнов, санузлов, мойки; - венткамер (за исключением вытяжных, обслуживающих производственные помещения категории А или Б), насосных водоснабжения, бойлерных, тепловых пунктов; КонсультантПлюс надежная правовая поддержка www.consultant.ru Страница 5 из 24 Документ предоставлен КонсультантПлюс Дата сохранения: 28.02.2021 Приказ МЧС России от 20.07.2020 N 539 "Об утверждении свода правил "Системы противопожарной защиты. Перечень зданий, соор...- категории В4 (за исключением помещений категории В4 в зданиях классов функциональной пожарной опасности Ф1.1, Ф1.2, Ф2.1, Ф4.1 и Ф4.2) и Д по пожарной опасности; - лестничных клеток; - тамбуров и тамбур-шлюзов; - чердаков (за исключением чердаков в зданиях классов функциональной пожарной опасности Ф1.1, Ф1.2, Ф2.1, Ф4.1 и Ф4.2)	01.05.2022	
---	--	--	------------	--


Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению. При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в трехмесячный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц. В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут: собственники имущества; руководители федеральных органов исполнительной власти; руководители органов местного самоуправления; лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций; лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности должностные лица в пределах их компетенции. Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Старший инспектор ОНД ОНД и ПР г. Н. Тагил и ГГО А.А. Смольянинов

" 05 " июля 2021 г.



Предписание для исполнения получил:



 (подпись)

Директор МБОУ СОШ №2
Паньшина Ирина Сергеевна
 (должность, фамилия, инициалы)

" 05 " июля 2021 г.